

ZP/
(1)

Baumusterprüfbescheinigung Type Examination Certificate

(2) **Ausgabe 01**

Issue 01

(3) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung:

No. of Type Examination Certificate:

ZP/B052/26

(4) Produkt:

Product:

Sicherheitsdachhaken Typ B

Safety roof hook type B

Typ:

Type:

ABS-Lock® DH-05

(5) Hersteller:

Manufacturer:

ABS Safety GmbH

(6) Anschrift:

Address:

Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Beschreibung dieser Bescheinigung festgelegt.

The design and construction of this product and any acceptable variation thereto are specified in the description of this type-examination certificate.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, bescheinigt dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 9 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in den genannten Berichten niedergelegt. Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH certifies that the products mentioned under (4) meet the requirements of the standards listed under point 9. The results of the type examination are laid down in the reports mentioned below. This certificate only refers to the design and testing of the products described in accordance with the standards mentioned. For the manufacture and placing on the market of the products, further requirements may have to be fulfilled which are not covered by this certificate.

(9) Norm(en)

Standard(s)

DIN EN 517:2006

(10) Bericht(e)

Report(s)

PB 26-052

Seite / Page 1 / 3 – ZP/B052/26 - 343911800

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

(11) Beschreibung

Der Sicherheitsdachhaken, Typ: ABS-Lock® DH-05 (Bilder 1 - 2) dient zum Einhängen von Leitern und als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von einer Person gegen Absturz.

Der Sicherheitsdachhaken besteht aus einem gekanteten Blech (t = 3 mm). Die Montage erfolgt durch entsprechende Befestigungselemente auf geneigten Dächern an der tragenden Dachkonstruktion. Am Anschlagpunkt kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern. Der Hakengrund ist zum Einhängen einer Leiter vorgesehen.


Der Sicherheitsdachhaken besteht aus korrosionsbeständigem Stahl und kann alle Richtungen parallel zur Dachoberfläche belastet werden.

Description

The safety roof hook of type ABS-Lock® DH-05 (Fig. 1 - 2) is used to hook in ladders and as a single anchor point to protect one person against falls from a height.

The safety roof hook consists of one edged sheet (t = 3 mm). It is mounted to the supporting roof construction of inclined roof structures using appropriate fastening elements in each case. The user connects his personal protective equipment to the anchor point to protect himself against falls from a height. The hook base is used to hook in a ladder.

The safety roof hook consists of corrosion-resistant steel and can be loaded from any direction parallel to the roof surface.



Bilder 1 - 2: Sicherheitsdachhaken, Typ: ABS-Lock® DH-05 (Montagebeispiel)
 Fig. 1 - 2: Safety roof hook, type: ABS-Lock® DH-05 (assembly example)

(12) Ausgabestände dieser Bescheinigung:

States of issue of this certificate:

Ausgabe <i>Issue</i>	Ausgabedatum <i>Date of issue</i>	Jobnummer <i>Job number</i>
ZP/B092/21	02.06.2021 / 2021-06-02	342231600
ZP/B052/26 (01)	29.05.2026 / 2026-05-29	343911800

Der letzte Ausgabestand ersetzt die jeweils vorhergenannten Ausgabestände dieser Baumusterprüfbescheinigung.

The latest issue replaces the previous issues of this type examination certificate.

(13) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist gültig
bis

08.08.2027

This type examination certificate is valid until

2027-08-08

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 29.05.2026



Geschäftsführer

Managing Director



Seite / Page 3 / 3 – ZP/B052/26 - 343911800

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.

This certificate may only be published in its entirety and without any change.

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

